



1. Настил предназначен для монтажа лифтового оборудования и должен удовлетворять требованиям ГОСТ 22845-85 и ГОСТ 24258-88.
2. Настил устанавливать на опорные бабки. При отсутствии специальной монтажной основы настилы располагаться по всей высоте шахты с шагом 1800 – 3550 мм.
3. Расчетная нагрузка на настил подвески:
 - 2500 Н/м² равномерно распределенная;
 - 2000 Н сосредоточенная в любой точке.
4. Стропильные проемы должны быть снабжены съемными ограждениями.
5. При зазоре между краем настила и стеной шахты более 300 мм, необходимо установить ограждение настила высотой 1100 мм с соответствующей стороны.

Изн	Дип	И док	Подпись	Дата	ИИ-0482У-700-1В-Б СЗ	Лист
						5